

UE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
Ne. CE/CZ/0642/V3/2023/0564



Jméno a adresa výrobce:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská Republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

HLAVNÍ WYPÍNAČ

Typ/varianta:

**KMI-1/25A, KMI-1/40A, KMI-1/63A, KMI-2/25A,
KMI-2/40A, KMI-2/63A, KMI-3/25A, KMI-3/40A,
KMI-3/63A, KMI-3/80A, KMI-3/100A, KMI-4/63A,
KMI-4/100A, KMI-R-3/40A, KMI-R-3/125A**

Ochranná známka:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

Základní parametry:

U_c = 240/415V~ (1P), 400V~ (2P, 3P, 4P); 50Hz;
I_n = 25A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A; AC-22A

Číslo dávky:

#CI

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Direktiva (LVD) – 2014/35/EU

Direktiva (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

České normy	Evropské normy
ČSN IEC EN 60947-3 ed. 4:2021	EN IEC 60947-3:2021
ČSN IEC EN 60947-1 ed. 5:2021	EN IEC 60947-1:2021
ČSN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

NWP/5704, NWP/5845, NWP/5846; ID 0642, ID 1201; S.CE/0564

Radzionków, 11.10.2023


Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów
 Krzysztof Żurek Dariusz Staniczek Adam Wabnic

(jméno, funkce) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com