



UE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
Ne. CE/CZ/1092/V2/2023/1072

Jméno a adresa výrobce:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská Republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

SVÍTIDLO LED

Typ/varianta: **STRETON LED 20W NW, STRETON LED 40W WW,
STRETON LED 40W NW, STRETON LED 60W WW,
STRETON LED 60W NW, STRETON LED 100W WW,
STRETON LED 100W NW, STRETON LED 150W NW,
STRETON LED 200W NW**

Ochranná známka: **Kanlux**

Základní parametry: 220-240V~; 50Hz; třída I; IP65; LED SMD: 20W, 40W, 60W, 100W, 150W, 200W
Číslo dávky: #CG2

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Direktiva (LVD) – 2014/35/EU
Direktiva (EMC) – 2014/30/EU
Direktiva (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863
Direktiva (EuP) – 2009/125/EC

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60598-1 ed. 6:2015 +A1:2018	EN 60598-1:2015 +A1:2018
ČSN EN 60598-2-3 ed. 2:2003 +A1:2011	EN 60598-2-3:2003 +A1:2011
ČSN EN 62471:2009	EN 62471:2008
ČSN EN 62493 ed. 2:2015	EN 62493:2015
ČSN EN IEC 55015 ed. 5:2020 +A11:2020	EN IEC 55015:2019 +A11:2020
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5:2018	EN IEC 61000-3-2:2019
ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014 +A1:2019	EN 61000-3-3:2013 +A1:2019
ČSN EN 61547 ed. 2:2010	EN 61547:2009
ČSN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

NWP/10814; ID 1092; S.CE/1072

Radzionków, 25.07.2023

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Krzysztof Żurek
Dariusz Staniczek

Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(jméno, funkce) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com