



UE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
Ne. CE/CZ/1100/V1/2022/1078

Jméno a adresa výrobce:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská Republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

PŘEPĚŤOVÝ JISTIČ

Typ/varianta: (1) **KSPD-T1T2 275/100 1PN, KSPD-T1T2 275/150 3P,
KSPD-T1T2 275/200 3PN, KSPD-T1T2 275/50 1P,**
(2) **KSPD-T2 275/120 3P, KSPD-T2 275/160 3P+N,
KSPD-T2 275/40 1P, KSPD-TT 275/160 3P+N**

Ochranná známka:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

Základní parametry:

Un: 230V~; Uc: 275V~; (1): In: 25kA, I_{max}: 50kA, I_{imp}: 8kA; (2): In: 20kA, I_{max}: 40kA

Číslo dávky:

#CC

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Direktiva (LVD) – 2014/35/EU

Direktiva (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

| České normy | Evropské normy |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ČSN EN 61643-11 ed.2:2013 +A11:2018 | EN 61643-11:2012 +A11:2018 |
| ČSN EN IEC 63000:2019 | EN IEC 63000:2018 |

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

NWP/WO; ID 1123; S.CE/1098

Radzionków, 13.03.2023

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(jméno, funkce) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com