



## UE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění  
Ne. CE/CZ/1067/V3/2026/1042

Jméno a adresa výrobce:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská Republika**

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

### PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO

Typ/varianta:

**AQILO IP65 DSO-x, AQILO E14 IP65 DSO-x,  
AQILO E27 IP65 DSO-x**

x = W, B, GR, BE

Ochranná známka:

**Kanlux**

Základní parametry:

220-240V~; 50Hz; třída I; IP65; AQILO IP65 – GU10: max 7W (LED);  
AQILO E14 IP65 – E14: max 10W (LED); AQILO E27 IP65 – E27: max 20W (LED)

Číslo dávky:

#ZC

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

**Direktiva (LVD) – 2014/35/EU**

**Directive (EMC) – 2014/30/EU**

**Direktiva (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

České normy	Evropské normy
ČSN IEC EN 60598-1 ed. 7:2021 +A11:2022	EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022
ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2:2021	EN IEC 60598-2-1:2021
ČSN EN IEC 55015 ed. 5:2020 +A11:2020	EN IEC 55015:2019 +A11:2020
ČSN EN 61547 ed. 2:2010	EN 61547:2009
ČSN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

**NWP/10141v4; ID 1067; S.CE/1042**

Radzionków, 08.04.2026

  
**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego    **Kanlux S.A.** Dyrektor Działu Technicznego    **Kanlux SA** Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów  
 Krzysztof Żurek    Dariusz Staniczek    Adam Wabnic

(jméno, funkce) (podpis)

**Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | [kanlux.com](http://kanlux.com)