

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0643/V4/2023/0561

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY

Typ/typy: **KRD6-2/25/30, KRD6-2/40/30, KRD6-2/63/30, KRD6-4/25/30, KRD6-4/40/30, KRD6-4/63/30, KRD6-2/16/10, KRD6-2/25/30-A, KRD6-2/40/30-A, KRD6-4/25/30-A, KRD6-4/40/30-A, KRD6-4/63/30-A, KRD6-2/16/10-A, KRD6-2/25/300, KRD6-4/100/30, KRD6-4/100/30-A, KRD6-4/63/300**

Znak towarowy:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

Podstawowe parametry: $U_c = 230V\sim (1P+N), 400V\sim (3P+N); I_n = 16A, 25A, 40A, 63A, 100A;$
 $I_{\Delta n} = 10mA, 30mA, 300mA; I_{nc} = 6000A; I_m = 500A$

Oznaczenie od serii/partii: #CB4

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 61008-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015**EN 61008-2-1:1994 +A11:1998****EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/5698, NWP/5699, NWP/5700, NWP/5701; ID 0643; S.CE/0561**

Radzionków, 04.07.2023

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego **Krzysztof Żurek**
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego **Dariusz Staniczek**
Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów **Adam Wabnic**

.....
(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl