

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0803/V2/2023/0742

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

WYŁĄCZNIK SILNIKOWY

Typ/typy:

**KMP-1,6, KMP-2,5, KMP-4,0, KMP-6,3, KMP-10,0,
KMP-14,0, KMP-18,0, KMP-23,0, KMP-25,0, KMP-32,0**

Znak towarowy:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

Podstawowe parametry: Ue: 400V~, 50Hz; Ui: 690V; Uimp: 6kV; In: 0,16÷32A; Cat.A. AC-3

Oznaczenie serii/partii: #CC

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60947-2:2017 +A1:2020**EN IEC 60947-4-1:2019****EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

NWP/WO; ID 0803; S.CE/0742

Radzionków, 08.03.2023

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego

Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.

Dyrektor Działu Technicznego

Dariusz Staniczek

Kanlux SAKierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów

Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl