

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr S.CE/PL/0803/V1/2017/743



Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

- (1) **WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY**
 (2) **WYZWALACZ WZROSTOWY**
 (3) **STYK POMOCNICZY**
 (4) **STYK ALARMOWY**
 (5) **OBUDOWA**

Typ/typy: (1) **KMP-MN230**, (2) **KMP-MX230**, (3a) **KMP-SAX11**,
 (3b) **KMP-FAX11**, (4) **KMP-SAL11**, (5) **KMP-DB**

Znak towarowy:



Podstawowe parametry: (1)(2) - U_c : 220-240V~, 50Hz, U_i : 690V, I_e : 6A; AC-15
 (3a)(4) - U_i : 690V, 50Hz, I_e : 6A; (3b) - U_i : 250V, 50Hz, I_e : 2A; AC-15
 (5) - IP55

Oznaczenie serii/partii: #IB1

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60947-1:2007 +A1:2011 +A2:2014**EN 60947-5-1:2004 +A1:2009****EN 50581:2012****Informacje dodatkowe:**

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008**
 potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

ID 0803; S.CE/743**Radzionków, 26.05.2017**

Kanlux S.A.
 Kierownik Laboratorium Badawczego
 Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
 Dyrektor Działu Technicznego
 Dariusz Staniczek

Kanlux S.A.
 Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów
 Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

www.kanlux.pl