

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Nr CE/PL/1331/V3/2026/1188

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

- (1) **OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU**
(2) **OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED**

Typ/typy:

- (1) **ERGA PIR 17W CCT-B, ERGA PIR 17W CCT-W,
ERGA PIR 10-18W CCT-B, ERGA PIR 10-18W CCT-W,**
(2) **ERGA 17W CCT-B, ERGA 17W CCT-W,
ERGA 10-18W CCT-B, ERGA 10-18W CCT-W**

Znak towarowy:

Kanlux

Podstawowe parametry: 220-240V~; 50Hz; klasa II; IP20; LED SMD: 17W, 10-18W

Oznaczenie od serii/partii: #ZF

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU
Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU
Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863
Dyrektywa (EuP) – 2009/125/EC

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
EN 62471:2008
EN IEC 55015:2019 +A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021
EN 61547:2009
EN IEC 63000:2018

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015** potwierdzony certyfikatem ISO wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/12591; ID 1331; S.CE/1188****Radzionków, 19.08.2026**

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Zurek Dariusz Staniczek Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl