

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Nr S.CE/PL/0808/V1/2017/785

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

- (1) **MODUŁ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO,**
 (2) **GNIAZDO USB**

Seria:

BIUROTyp/typy: (1) **BIURO 04-2000-102 bi,** (2) **BIURO 04-2020-102 bi**

Znak towarowy:

Podstawowe parametry: (1) – 220-240V~; 50Hz; kl. II; IP20; Ni-MH 80mAh 3,6V, 3godz.;
 (2) – **In:** 220-240V~, 50/60Hz, 0,3A; **Out:** 5V DC; 2,1A

Oznaczenie serii/partii: #1A

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60598-1:2015**EN 60598-2-22:2014****EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12: 2011 +A2:2013****EN 62684:2010****ETSI EN 301 489-34 V1.4.1:2013****EN 55015:2013 +A1:2015****EN 61000-3-2:2014****EN 61000-3-3:2013****EN 61547:2009****EN 50581:2012****Informacje dodatkowe:**

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008**
 potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

ID 0808; S.CE/785

Radzionków, 20.09.2017

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego

 Krzysztof Żurek

Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego

 Dariusz Staniczek

Kanlux S.A. Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów

 Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

www.kanlux.pl