

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0882/V2/2022/0823

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

ELEKTRONICZNY ZASILACZ LED

Typ/typy:

- (1) **POWELED P 12V 30W**, (2) **POWELED P 12V 60W**,
(3) **POWELED P 12V 100W**, (4) **POWELED P 12V 150W**,
(5) **POWELED P 12V 200W**

Znak towarowy:

Kanlux**Podstawowe parametry:** PRI: 220-240V~; 50Hz; klasa II; IP20; λ :0,9; (1) – max.0,17A; (2) – max.0,36A; (3) – max.0,7A;
(4) (5) – max.1,2A;

SEC: Constant voltage 12V DC: (1) – 0-30W, max.2,5A; Ta=50°C; Tc=80°C;

(2) – 0-60W, max.5A; Ta=50°C; Tc=85°C; (3) – 50-100W, max.8,33A;

(4) – 75-150W, max.12,5A; (5) – 120-200W, max.16,7A; (3) (4) (5) – Ta=40°C; Tc=85°C

Oznaczenie serii/partii: #DK

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863****Dyrektywa (EuP) – 2009/125/EC**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 61347-1:2015**EN 61347-2-13:2014 +A1:2017****EN 62493:2015****EN IEC 55015:2019 +A11:2020****EN IEC 61000-3-2:2019****EN 61000-3-3:2013 +A1:2019****EN 61547:2009****EN IEC 63000:2018****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

NWP/7999, NWP/10887..10890; ID 0882; S.CE/0823

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

Radzionków, 08.12.2022

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**