

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/1266/V2/2025/1149

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

(1) **OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED**(2) **MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU**

Typ/typy:

- (1) - **MAH PRO 38W 12R-NW, MAH PRO Y 38W 12R-NW,
MAH PRO 52W 15R-NW, MAH PRO Y 52W 15R-NW,**
- (2) - **MAH PRO SENSOR**

Znak towarowy:

Kanlux

Podstawowe parametry: 220-240V~; 50Hz; (1) - klasa I; IP66; IK08; LED SMD: 38W, 52W;
(2) - klasa II; IP20; max 800VA; CW radar 5,8GHz; P_{pr}<10mW

Oznaczenie od serii/partii: #AB

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU
Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU
Dyrektywa (RED) – 2014/53/EU
Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863
Dyrektywa (EuP) – 2009/125/EC

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022**EN IEC 60598-2-1:2021****EN 62471:2008****EN 62493:2015 +A1:2022****EN 60669-1:2018****EN IEC 60669-2-1:2022 +A11:2022****ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019****ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019****ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018****EN IEC 55015:2019 +A11:2020****EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021****EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021****EN IEC 61547:2023****EN IEC 63000:2018****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

NWP/WO; ID 1266; S.CE/1149**Radzionków, 06.02.2025****Kanlux S.A.**
Kierownik Laboratorium Badawczego

Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego

Dariusz Staniczek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów

Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl