

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Nr CE/PL/1266/V1/2025/1216

Nazwa i adres producenta:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

**AWARYJNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED**

Typ/typy:

**MAH PRO EM 38W 12R-NW, MAH PRO EM 52W 15R-NW**

Znak towarowy:

**Kanlux**

Podstawowe parametry:

220-240V~; 50Hz; klasa I; IP66; IK08; LED SMD: 38W, 52W

Tryb awaryjny (EM): 3W/3h; LiFePO4 6.4V, 2000mAh

Oznaczenie od serii/partii:

#AJ3

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU****Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863****Dyrektywa (EuP) – 2009/125/EC**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022****EN IEC 60598-2-22:2022****EN IEC 61347-1:2024****EN 61347-2-7:2012 +A1:2019 +A2:2022****EN 62471:2008****EN 62493:2015****EN IEC 55015:2019 +A11:2020****EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021****EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021****EN 61547:2009****EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

**NWP/WO; ID 1266; S.CE/1216****Radzionków, 14.11.2025**

**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego  
*Krzysztof Żurek*  
.....  
imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

**Kanlux S.A.** Dyrektor Działu Technicznego  
*Dariusz Staniczek*  
.....  
imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

**Kanlux SA** Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów  
*Adam Wabnick*  
.....  
imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

**Kanlux SA** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl