

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Nr CE/PL/0987/V9/2026/1128

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

- (1) **OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED**
- (2) **ELEKTRONICZNY ZASILACZ LED**

Typ/typy:

- (1) **BLINGO U E125LM xNW, BLINGO UHRA 95 xNW, BLINGO UIP 125LM xNW, BLINGO AIO RM38W x, BLINGO AIO SRM40W x, BLINGO UAIO RM38W x, BLINGO UAIO SRM40W x, BLINGO UHRA 95 62NW, BLINGO M66W 60NW,**
 - (2) **BLINGO DRV 40W ON-OFF, BLINGO DRV40W1-10V BK, BLINGO DRV42W DALI BK, BLINGO DRVM24W ON-OFF, BLINGO DRVM34W ON-OFF, BLINGO DRVM42W ON-OFF**
- x = 30, 60, 120

Znak towarowy:

Kanlux

Podstawowe parametry:

- (1): CC: 600mA, 850mA, 1100mA, 1700mA; klasa III; LED SMD (max): 21,6W, 36W, 40W, 66W; UIP – IP54/IP20
- (2): PRI: 220-240V~; 50Hz; klasa II; SEC CC: 600mA, 850mA, 1050mA, 600-1050mA, 450-1100mA

Oznaczenie od serii/partii: #ZJ1

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU
Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU
Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863
Dyrektywa (EuP) – 2009/125/EC

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022
EN 60598-2-2:2012
EN 61347-1:2015 +A1:2021
EN 61347-2-13:2014 +A1:2017
EN 62471:2008
EN 62493:2015

EN IEC 55015:2019 +A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021
EN 61547:2009
EN IEC 63000:2018

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015** potwierdzony certyfikatem ISO wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/12033,11374-11377; ID 0987; S.CE/1128****Radzionków, 27.10.2026****Kanlux SA** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek
(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek
(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnicki
(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)