

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0640/V8/2026/0560

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY

Typ/typy:

**KMB6-Bx/1, KMB6-Bz/2, KMB6-Bz/3, KMB6-Bz/4,
KMB6-Cy/1, KMB6-Cy/2, KMB6-Cy/3, KMB6-Cy/4,
KMBN6-Cz/1, KMB6-P-u/1, KMB6-P-u/3** $x=1, 4, 2, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63; y=2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63;$
 $z=6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63; u=10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63$

Znak towarowy:

IDEAL^{TS}
by KanluxPodstawowe parametry: $U_c = 230/400V\sim (1P), 400V\sim (3P); I_n = 1..63A; I_{nc} = 6000A;$
typ B, C; Klasa ograniczenia energii – 3

Oznaczenie od serii/partii: #ZA3

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60898-1:2019**EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**
potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/5709, NWP/5710, NWP/5714, NWP/5715; ID 0640; S.CE/0560**

Radzionków, 17.02.2026

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego

Krzysztof Żurek**Kanlux S.A.**
Dyrektor Działu Technicznego

Dariusz Staniczek

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl