

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Nr CE/PL/1317/V8C/2026/1175

Nazwa i adres producenta:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

**WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY**

Typ/typy: **KRD10-2/25/x-B, KRD10-2/40/x-B, KRD10-2/63/x-B, KRD10-4/25/x-B,  
KRD10-4/40/x-B, KRD10-4/63/x-B,  
KRD10-2/16/10-A, KRD10-2/y1/30-A, KRD10-4/y1/30-A, KRD10-4/63/30-A,  
KRD10-2/16/10-AC, KRD10-2/y1/30-AC, KRD10-4/y2/30-AC,  
KRD10-2/25/300-AC, KRD10-4/63/300-AC, KRD10-4/40/100-AC,  
KRD10-2/16/30-F, KRD10-2/y1/30-F, KRD10-2/y1/100-F, KRD10-2/y1/300-F,  
KRD10-4/y3/30-F, KRD10-4/y4/100-F, KRD10-4/y5/300-F**  
x = 30, 100, 300; y1 = 25, 40; y2 = 25, 40, 63, 100; y3 = 25, 32, 40, 63; y4 = 32, 63; y5 = 40, 63

Znak towarowy:

**IDEAL<sup>TS</sup>**  
by KanluxPodstawowe parametry: Un = 230/240V~ (1P+N), 400/415V~ (3P+N); In = 16A, 25A, 32A, 40A, 63A, 100A;  
IΔn = 30mA, 100mA, 300mA; Inc = 10000A; Im = 500A

Oznaczenie od serii/partii: #ZE

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN 61008-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2017****EN 61008-2-1:1994 +A11:1998****EN 62423:2012 +A11:2021 +A12:2022****EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

**NWP/WO; ID 1317; S.CE/1175**

Radzionków, 05.05.2026

**Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badawczego  
*Krzysztof Żurek***Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego  
*Mariusz Staniczek***Kanlux SA**  
Kierownik ds. Wdrożeń  
i Certyfikacji Produktów  
*Adam Wabnic*

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

**Kanlux SA** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**