

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0019/V9/2025/0066

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

CZUJNIK RUCHU

Typ/typy:

- (1) **ALER JQ-30-B, ALER JQ-30-W, ALER JQ-30-B/B,**
(2) **ZONA JQ-37-W, ZONA JQ-37-B, ZONA JQ-37-B/B**

Znak towarowy:

Kanlux

Podstawowe parametry: 220-240V~; 50Hz; klasa II; max 1200VA;

(1) – IP44; max 12m, B/B – max 10m; (2) – IP20; max 10m, B/B – max 8,5m;

GLS – max.1200W, LED – max.180W, CFL – max.720W

Oznaczenie od serii/partii: #AA

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60669-1:2018**EN IEC 60669-2-1:2022 +A11:2022****EN IEC 55015:2019 +A11:2020****EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021****EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021****EN 61547:2009****EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

NWP/3129; ID 0019; S.CE/0066**Radzionków, 30.01.2025**

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Stańczyk

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnick

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl