Kanlux

więcej niż światło.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

CE

Nr CE/PL/1430/V1/2026/1449

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

(1) **AWARYJNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED**
(2) **MODUŁ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO**

Typ/typy:

(1) **EVA-21MM UNI IP65 3H, EVAQON UNI IP65 3H,**
(2) **SECURIS UNI 20-59V 3H**

Znak towarowy: Kanlux

Podstawowe parametry: 220-240V~; 50Hz; klasa II; (1) - IP65, (2) – IP20;
EVA-21MM UNI – LED SMD: 1,3W, Tryb awaryjny (EM): 1,3W/3h; LiFePO4 3,2V, 1800mAh
EVAQON UNI – LED SMD: 4,9W, Tryb awaryjny (EM): 1,6W/3h; LiFePO4 3,2V, 1800mAh
SECURIS UNI – Output: 20-59V DC (51-82mA); LiFePO4 4900mAh, 3,6V, 17,64Wh

Oznaczenie od serii/partii: #ZD

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU
Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU
Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022
EN IEC 60598-2-22:2022
EN IEC 61347-1:2024
EN 61347-2-7:2012 +A1:2019 +A2:2022
EN 62471:2008
EN 62493:2015
EN IEC 55015:2019 +A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021
EN 61547:2009
EN IEC 63000:2018

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015** potwierdzony certyfikatem ISO wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

NWP/WO; ID 1430; S.CE/1449

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

Radzionków, 26.10.2026

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)