

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0470/V4/2021/403

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

**MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
ROLF MINI JQ-L**

Typ/typy:

Znak towarowy:

KanluxPodstawowe parametry: 220-240V~; 50Hz; klasa II; IP20; CW radar 5,8GHz; P_{pr}<10mW;
GLS – max.1200W, LED – max.180W, CFL – max.720W, LFL – max.500;

Oznaczenie serii/partii: #EC1

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (RED) – 2014/53/EU
Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863
Dyrektywa (EuP) – 2009/125/EC**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN 60669-1:2018
EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010
EN 62479:2010
ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**
potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/3198; ID 0470; S.CE/403****Radzionków, 06.05.2021****Kanlux S.A.**
Kierownik Laboratorium Badawczego

Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego

Dariusz Stanićzek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów

Adam Wabnic

(Imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**