

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0644/V1/2026/1241

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

**WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY
Z ZABEZPIECZENIEM NADMIAROWO-PRĄDOWYM**

Typ/typy:

**KRO6-1M-2/B6/30-A, KRO6-1M-2/B10/30-A, KRO6-1M-2/B13/30-A,
KRO6-1M-2/B16/30-A, KRO6-1M-2/B20/30-A, KRO6-1M-2/B25/30-A,
KRO6-1M-2/B32/30-A, KRO6-1M-2/C6/30-A, KRO6-1M-2/C10/30-A,
KRO6-1M-2/C13/30-A, KRO6-1M-2/C16/30-A, KRO6-1M-2/C20/30-A,
KRO6-1M-2/C25/30-A, KRO6-1M-2/C32/30-A**

Znak towarowy:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

Podstawowe parametry:

Uc = 230V~; In = 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A; IΔn = 30mA; Inc = 6000A;
typ B, C; Klasa ograniczenia energii - 3

Oznaczenie od serii/partii:

#ZG2

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2016 +A13:2021**EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015** potwierdzony certyfikatem ISO wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/WO; ID 0644; S.CE/1241****Radzionków, 23.07.2026****Kanlux S.A.**
Kierownik Laboratorium Badawczego

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów

Adam Wabnic

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl