

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE**

Ne. CE/SK/0707/V4/2021/624



Meno a adresa výrobcu:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika**

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

**ELEKTRICKÁ ROZVODNICA SO ZBERNICOU DIN**Typ/varianta: **KDB-S06T, KDB-S08T, KDB-S12T, KDB-S18T, KDB-S24T,  
KDB-S36T, KDB-F06T, KDB-F08T, KDB-F12T, KDB-F18T,  
KDB-F24T, KDB-F36T, KDB-F54P, KDB-F54P-M, KDB-F12P,  
KDB-F24P, KDB-S12P, KDB-S24P, KDB-S24PM**

Ochranná známka:

**IDEAL**<sup>TS</sup>  
by Kanlux

Základné parametre: 400V~; 50/60Hz; 63A; IP 30; IK07

Sériové číslo: #EG

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

**Smernica (LVD) – 2014/35/EU****Smernica (RoHS) – 2011/65/EU**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 62208:2012	EN 62208:2011
STN EN 61439-3:2012	EN 61439-3:2012
STN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Doplňujúce informácie:

**NWP/5729-NWP/5733, NWP/10623; ID 0707; S.CE/624****Radzionków, 22.07.2021**

**Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego  
**Dariusz Staniczek**

**Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badawczego  
**Krzysztof Żurek**

(meno, funkcia) (podpis)

**Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | **kanlux.com**