

# EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE



podľa zákona č.22/1997 Zb. v platnom znení

Ne. S.CE/SK/0618/V3/2016/545

Meno a adresa výrobcu:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika**

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

## ZVODIČ PREPÄTIA

Typ/varianta: (1) **KSD-T1+T2 275/150 3P,** (2) **KSD-T1+T2 275/200 M,**  
(3) **KSD-T1T2 275/200 3P+N,** (4) **KSD-T1+T2 275/50 1P,**  
(5) **KSD-T1T2 275/200R3P+N,** (6) **KSD-T1+T2 275/50 M,**  
(7) **KSD-T2 275/120 3P,** (8) **KSD-T2 275/160 3P+N,**  
(9) **KSD-T2 275/40 1P,** (10) **KSD-T2 275/40 M**

Výrobca:



Základné parametre:

Un: 230V~; Uc: 275V~; (1)- (6): lin: 25kA, I<sub>max</sub>: 50kA; (7)- (10): lin: 20kA, I<sub>max</sub>: 40kA

Sériové číslo:

#JD

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

**Smernica (LVD) – 2014/35/EU**

**Smernica (RoHS) – 2011/65/EU**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 61643-11:2013	EN 61643-11:2012
STN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Doplňujúce informácie:

**ID 0618; S.CE/545**

Radzionków, 10.04.2016

**Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badawczego  
*Krzysztof Żurek*  
**Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego  
*Dariusz Stanićzek*

**Kanlux S.A.**  
Specjalista ds. Wdrożenia  
i Certyfikacji Produktów  
*Adam Wabnic*

(meno, funkcia) (podpis)

[www.kanlux.pl](http://www.kanlux.pl)

**Kanlux SA**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska  
tel. /32/388 74 00, fax /32/388 74 99, e-mail: kanlux@kanlux.pl

Nr KRS 0000286139 • Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS  
NIP: 645-243-27-93 • REGON: 240672104  
Kapitał zakładowy: 35 500 000 zł opłacony w całości  
ING BANK SŁĄSKI O/BYDOM: 82 1050 1230 1000 0022 5379 7878