



## EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ne. CE/SK/0803/V2/2023/0742

Meno a adresa výrobcu:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika**

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

### MOTOROVÉ ISTIČE

Typ/varianta: **KMP-1,6, KMP-2,5, KMP-4,0, KMP-6,3, KMP-10,0,  
KMP-14,0, KMP-18,0, KMP-23,0, KMP-25,0, KMP-32,0**

Ochranná známka:

**IDEAL<sup>TS</sup>**  
by Kanlux

Základné parametre: Ue: 400V~, 50Hz; Ui: 690V; Uimp: 6kV; In: 0,16÷32A; Cat.A. AC-3

Sériové číslo: #CC

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

**Smernica (LVD) – 2014/35/EU**

**Smernica (EMC) – 2014/30/EU**

**Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60947-2:2020 +A1:2020	EN 60947-2:2017 +A1:2020
STN EN IEC 60947-4-1:2019	EN IEC 60947-4-1:2019
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

**NWP/WO; ID 0803; S.CE/0742**

**Radzionków, 08.03.2023**

**Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com

**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego  
**Kanlux S.A.** Dyrektor Działu Technicznego  
**Kanlux SA** Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów  
 Krzysztof Żurek, Dariusz Staniczek, Adam Wabnic  
 (meno, funkcia) (podpis)