

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE**

Ne. CE/SK/0830/V2/2023/0774

Meno a adresa výrobcu:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika**

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

**SVIETIDLO**

Typ/varianta:

**ALDO 4LED 1X60, ALDO 4LED 1X120,  
ALDO 4LED 1X150, ALDO 4LED 2X120,  
ALDO 4LED 2X150**

Ochranná známka:

**Kanlux**

Základné parametre:

220-240V~; 50Hz; trieda I; IP20;  
G13 (T8 LED): 1X60 – 1 × max.18W, 1X120 – 1 × max.36W, 1X150 – 1 × max.58W,  
2X120 – 2 × max.36W, 2X150 – 2 × max.58W

Sériové číslo:

#CB

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

**Smernica (LVD) – 2014/35/EU****Smernica (RED) – 2014/53/EU****Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60598-1:2015 +A1:2018	EN 60598-1:2015 +A1:2018
STN EN 60598-2-1:2001	EN 60598-2-1:1989
STN EN IEC 55015:2020 +A11:2020	EN IEC 55015:2019 +A11:2020
STN EN 61547:2010	EN 61547:2009
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

**NWP/7760, NWP/7761; ID 0830; S.CE/0774****Radzionków, 08.02.2023**

**Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badawczego  
Krzysztof Żurek

**Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego  
Dariusz Staniczek

**Kanlux SA**  
Kierownik ds. Wdrożeń  
i Certyfikacji Produktów  
Adam Wabnicki

**Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | **kanlux.com**