

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE**

Ne. CE/SK/0850/V4/2022/788

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

SVIETIDLO LED

Typ/varianta:

**AVAR 6060 40W-NW, AVAR 6060 40W-CW,
AVAR 6060 40W-WW, AVAR 6262 40W-NW,
AVAR 6262 40W-WW, AVAR 6060 40W-NW 2P**

Ochranná známka:

Kanlux

Základné parametre:

220-240V~; 50Hz; trieda II; IP20; LED SMD: 40W

Sériové číslo:

#DH

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU**Smernica (EMC) – 2014/30/EU****Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863****Smernica (EuP) – 2009/125/EC**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60598-1:2015 +A1:2018	EN 60598-1:2015 +A1:2018
STN EN 60598-2-2:2012	EN 60598-2-2:2012
STN EN 62471:2009	EN 62471:2008
STN EN 62493:2015	EN 62493:2015
STN EN IEC 55015:2020 +A11:2020	EN IEC 55015:2019 +A11:2020
STN EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021	EN IEC 61000-3-2:2019
STN EN 61000-3-3:2014	EN 61000-3-3:2013 +A1:2019
STN EN 61547:2010	EN 61547:2009
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/8069; ID 0850; S.CE/788**Radzionków, 31.08.2022****Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com

Kanlux S.A. **Kanlux SA**
Dyrektor Działu Technicznego Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów

[Signature] *[Signature]*
Dariusz Staniczek Adam Wabnic

(meno, funkcia) (podpis)