



## EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

№. CE/SK/0642/V3/2023/0564

Meno a adresa výrobcu:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika**

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

### HLAVNÝ WYPÍNAČ

Typ/varianta:

**KMI-1/25A, KMI-1/40A, KMI-1/63A, KMI-2/25A,  
KMI-2/40A, KMI-2/63A, KMI-3/25A, KMI-3/40A,  
KMI-3/63A, KMI-3/80A, KMI-3/100A, KMI-4/63A,  
KMI-4/100A, KMI-R-3/40A, KMI-R-3/125A**

Ochranná známka:

**IDEAL<sup>TS</sup>**  
by Kanlux

Základné parametre:

Uc = 240/415V~ (1P), 400V~ (2P, 3P, 4P); 50Hz;

In = 25A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A; AC-22A

Sériové číslo:

#CI

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

**Smernica (LVD) – 2014/35/EU**

**Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN IEC EN 60947-3:2021	EN IEC 60947-3:2021
STN IEC EN 60947-1:2021	EN IEC 60947-1:2021
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

**NWP/5641, NWP/5642, NWP/5643, NWP/5644; ID 0675; S.CE/0600**

Radzionków, 11.10.2023

**Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00 | fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com

**Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badawczego  
Krzysztof Żurek

**Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego  
Dariusz Staniczek

**Kanlux SA**  
Kierownik ds. Wdrożeń  
i Certyfikacji Produktów  
Adam Wabnic

(meno, funkcia) (podpis)