



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ne. CE/SK/1086/V2/2023/1065

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

PODHLADOVÉ SVIETIDLO

Typ/varianta:

**EVALO EL-1I x-SR, EVALO EL-2I x-SR,
EVALO EL-3I x-SR, EVALO EL-4O x-SR,
EVALO EL-4I x-SR, EVALO EL-5I x-SR**

x = B, W

Ochranná známka:

Kanlux

Základné parametre:

220-240V~; 50Hz; trieda I; IP20;

GU10 (LED): max. 10W, 2 × max. 10W, 3 × max. 10W, 4 × max. 10W, 5 × max. 10W

Sériové číslo:

#CB

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU

Smernica (EMC) – 2014/30/EU

Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN IEC 60598-1:2021	EN IEC 60598-1:2021
STN EN IEC 60598-2-1:2021	EN IEC 60598-2-1:2021
STN EN IEC 55015:2020 +A11:2020	EN IEC 55015:2019 +A11:2020
STN EN 61547:2010	EN 61547:2009
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/11005, NWP/11009, NWP/11010, NWP/11012; ID 1086; S.CE/1065

Radzionków, 21.03.2023

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(meno, funkcia) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com