

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE**

Ne. CE/SK/1100/V1/2022/1078

Meno a adresa výrobcu:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika**

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

**(1) KOMPAKTNÝ ISTIČ  
(2) PRÍSLUŠENSTVO PRE ISTIČ**Typ/varianta: (1): **KMCCB-F-125A, KMCCB-F-200A, KMCCB-F-250A,**  
(2): **KMCCB-F-125A/AX/L, KMCCB-F-125A/AL/L, KMCCB-F-125A/UV,**  
**KMCCB-F-250A/AX/L, KMCCB-F-250A/AL/L, KMCCB-F-250A/UV,**  
**KMCCB-F-125A/RL/R, KMCCB-F-250A/RL/R**Ochranná známka: **IDEAL**<sup>TS</sup>  
by Kanlux

Základné parametre: Ue = 230V~, 415V~; In = 125A, 200A, 250A; Uimp = 8kV

Sériové číslo: #DK2

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

**Smernica (LVD) – 2014/35/EU****Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60947-2:2020 +A1:2020	EN 60947-2:2017 +A1:2020
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

**NWP/WO; ID 1100; S.CE/1078****Radzionków, 12.12.2022**

**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego  
**Krzysztof Żurek**

**Kanlux S.A.** Dyrektor Działu Technicznego  
**Dariusz Stanićzek**

**Kanlux SA** Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów  
**Adam Wabnic**

(mėno, funkcia) (podpis)

**Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | **kanlux.com**