



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ne. CE/SK/1123/V1/2023/1098

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

ZVODIČ PREPÄTIA

- Typ/varianta: (1) **KSPD-T1T2 275/100 1PN, KSPD-T1T2 275/150 3P, KSPD-T1T2 275/200 3PN, KSPD-T1T2 275/50 1P,**
(2) **KSPD-T2 275/120 3P, KSPD-T2 275/160 3P+N, KSPD-T2 275/40 1P, KSPD-TT 275/160 3P+N**

Ochranná známka: **IDEAL^{TS}**
by Kanlux

Základné parametre: Un: 230V~; Uc: 275V~; (1): In: 25kA, I_{max}: 50kA, I_{imp}: 8kA; (2): In: 20kA, I_{max}: 40kA
Sériové číslo: #CC

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU

Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 61643-11:2013 +A11:2019	EN 61643-11:2012 +A11:2018
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/WO; ID 1123; S.CE/1098

Radzionków, 13.03.2023

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(meno, funkcia) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com