

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ne. CE/SK/1100/V2/2024/1078



Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

(1) KOMPAKTNÝ ISTIČ
(2) PRÍSLUŠENSTVO PRE ISTIČ

Typ/varianta: (1): **KMCCB-F-125A, KMCCB-F-200A, KMCCB-F-250A, KMCCB-F-125A-4P, KMCCB-RT-125A, KMCCB-RT-160A, KMCCB-RT-200A, KMCCB-RT-250A,**

(2): **KMCCB-F-125A/AX/L, KMCCB-F-125A/AL/L, KMCCB-F-125A/UV, KMCCB-F-250A/AX/L, KMCCB-F-250A/AL/L, KMCCB-F-250A/UV, KMCCB-F-125A/RL/R, KMCCB-F-250A/RL/R**

Ochranná známka: **IDEAL^{TS}**
by KanluxZákladné parametre: $U_e = 230V\sim, 415V\sim; I_n = 125A, 160A, 200A, 250A; U_{imp} = 8kV$
Sériové číslo: #CL

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU**Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60947-2:2020 +A1:2020	EN 60947-2:2017 +A1:2020
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/WO; ID 1100; S.CE/1078**Radzionków, 17.01.2024**

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(meno, funkcia) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com