



# EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

№. CE/SK/1237/V1/2024/1132

Meno a adresa výrobcu:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika**

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

## POHYBOVÉ ČIDLO

Typ/varianta: (1) **ALER N-W, ALER N-B**, (2) **MERGE-WT-O-W**,  
(3) **ZONA MINI-W**, (4) **ZONA MINI WT-W**

Ochranná známka: **Kanlux**

Základné parametre: 220-240V~; 50Hz; trieda II; (1) – IP65; max 12m; (2) – IP65/IP20; max 8m;  
(1) (2) – max 1200VA; GLS – max 1200W, LED – max 180W, CFL – max 720W  
(3) – IP20; max 8m; max 200VA; GLS – max 200W, LED – max 100W, CFL – max 100W  
(4) – IP65; max 8m; max 2000VA; GLS – max 2000W, LED – max 300W, CFL – max 1000W

Sériové číslo: #CL

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

**Smernica (LVD) – 2014/35/EU**

**Smernica (EMC) – 2014/30/EU**

**Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60669-1:2018	EN 60669-1:2018
STN EN 60669-2-1:2005 +A1:2010 +A12:2011	EN IEC 60669-2-1:2022 +A11:2022
STN EN IEC 55015:2020 +A11:2020	EN IEC 55015:2019 +A11:2020
STN EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021	EN IEC 61000-3-2:2019
STN EN 61000-3-3:2014	EN 61000-3-3:2013 +A1:2019
STN EN 61547:2010	EN 61547:2009
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

**NWP/WO; ID 1237; S.CE/1132**

**Radzionków, 02.01.2024**

**Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00 | fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | [kanlux.com](#)

**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego  
**Krzysztof Żurek**  
**Kanlux S.A.** Dyrektor Działu Technicznego  
**Dariusz Stańczyk**  
**Kanlux SA** Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów  
**Adam Wąhnic**

(meno, funkcia) (podpis)