



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ne. CE/SK/1266/V4/2026/1149

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska Republika

Toto vyhlášení o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

(1) **SVIETIDLO LED**

(2) **MIKROVLNNÉ POHYBOVÉ ČIDLO**

Typ/varianta: (1) - **MAH PRO 38W 12R-NW, MAH PRO Y 38W 12R-NW, MAH PRO 52W 15R-NW, MAH PRO Y 52W 15R-NW, MAH PRO 19W 06R-NW,**
(2) - **MAH PRO SENSOR C**

Ochranná známka: **Kanlux**

Základné parametre: 220-240V~; 50Hz; (1) - trieda I; IP66; IK08; LED SMD: 38W, 52W;
(2) - trieda II; IP20; max 400VA; CW radar 5,8GHz; P_{pr}<10mW

Sériové číslo: #ZC4

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU

Smernica (RED) – 2014/53/EU

Smernica (EMC) – 2014/30/EU

Smernica (EuP) – 2009/125/EC

Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN IEC EN 60598-1:2021+A11:2023	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
STN EN IEC 60598-2-1:2021	EN IEC 60598-2-1:2021
STN EN 62471:2009	EN 62471:2008
STN EN 62493:2015 +A1:2022	EN 62493:2015 +A1:2022
STN EN 60669-1:2018	EN 60669-1:2018
STN EN 60669-2-1:2005 +A1:2010 +A12:2011	EN IEC 60669-2-1:2022 +A11:2022
STN ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2020	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
STN ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
STN ETSI EN 300 440 V2.2.1:2019	ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018
STN EN IEC 55015:2020 +A11:2020	EN IEC 55015:2019 +A11:2020
STN EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
STN EN 61000-3-3:2014 +A1:2020 +A2:2022	EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021
STN EN 61547:2010	EN 61547:2009
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/WO; ID 1266; S.CE/1149

Radzionków, 26.03.2026

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Żurek
Piotr Staniczek
Adam Wabnick

(meno, funkcia) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com