

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE**

Ne. CE/SK/1332/V1/2025/1191

Meno a adresa výrobcu:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika**

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

**ELEKTRICKÁ ROZVODNICA SO ZBERNICOU DIN**Typ/varianta: **KDB-IP65-S04T, KDB-IP65-S08T, KDB-IP65-S12T,  
KDB-IP65-S18T, KDB-IP65-S26T**Ochranná známka: **IDEAL<sup>TS</sup>**  
by Kanlux

Základné parametre: 1500V AC/DC; IP 65; IK10

Sériové číslo: #AB

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

**Smernica (LVD) – 2014/35/EU****Smernica (RoHS) – 2011/65/EU**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN IEC 62208:2023	EN IEC 62208:2023
STN EN 61439-3:2012	EN 61439-3:2012
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

**NWP/WO; ID 1332; S.CE/1191****Radzionków, 12.03.2025****Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | **kanlux.com**

**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego  
**Kanlux S.A.** Dyrektor Działu Technicznego  
**Kanlux SA** Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

**Krzysztof Kurek**  
**Dariusz Stańczek**  
**Adam Wabnick**

(meno, funkcia) (podpis)