



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ne. CE/SK/1332/V1/2025/1190

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska Republika

Toto vyhlášení o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

MIKROVLNNÝ SNÍMAČ PRÍTOMNOSTI

Typ/varianta:

- (1) **PRESENSOR-O-B NT, PRESENSOR-O-W NT,**
- (2) **PRESENSOR-O-WR-B PT, PRESENSOR-O-WR-W PT**

Ochranná známka:

Kanlux

Základné parametre:

220-240V~; 50Hz; trieda II; (1) – IP20; max 2000VA, (2) – IP20/IP54; max 1200VA;
CW radar 24GHz; P_{pr}<10mW

Sériové číslo:

#AC2

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU

Smernica (RED) – 2014/53/EU

Smernica (EMC) – 2014/30/EU

Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60669-1:2018	EN 60669-1:2018
STN EN 60669-2-1:2005 +A1:2010 +A12:2011	EN IEC 60669-2-1:2022 +A11:2022
STN ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2020	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
STN ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
STN ETSI EN 300 440 V2.2.1:2019	ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018
STN EN IEC 55015:2020 +A11:2020	EN IEC 55015:2019 +A11:2020
STN EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
STN EN 61000-3-3:2014 +A1:2020 +A2:2022	EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021
STN EN 61547:2010	EN 61547:2009
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/12353, NWP/12364; ID 1332; S.CE/1190

Radzionków, 13.03.2025

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com





Kanlux S.A. Kanlux S.A. Kanlux SA
 Kierownik Laboratorium Badawczego Dyrektor Działu Technicznego Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów
 Krzysztof Żurek Dariusz Staniczek Adam Wabnic

(meno, funkcia) (podpis)