

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE**

Ne. CE/SK/1378/V1/2025/1215

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

ISTIČ

Typ/varianta:

**KMB10-Bx/1, KMB10-Bz/2, KMB10-Bz/3, KMB10-Bz/4,
KMB10-Cy/1, KMB10-Cy/2, KMB10-Cy/3, KMB10-Cy/4**x=1, 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63; y= 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63;
z= 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Ochranná známka:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

ákladné parametre:

Uc = 230/400V~ (1P), 400V~ (3P); In = 1..63A; Inc = 10000A;
typ B, C; Trieda obmedzenia energie - 3

Sériové číslo:

#AK1

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU**Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60898-1:2020 +A11:2024	EN 60898-1:2019 +A11:2024
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/WO; ID 1378; S.CE/1215**Radzionków, 20.11.2025**

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek
Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnick
(meno, funkcia) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | **kanlux.com**