



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ne. CE/SK/1384/V1/2026/1225

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska Republika

Toto vyhlášení o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

FASÁDNE SVIETIDLO

Typ/varianta:

**LERTO EL E27 B, LERTO EL 12W B,
XERTO EL 20W B, XERTO EL 20W SE B**

Ochranná známka:

Kanlux

Základné parametre:

220-240V~; 50Hz; trieda I; E27: max 15W; LED SMD: 12W, 20W;
LERTO – IP54, XERTO – IP65, SE – IP44

Sériové číslo:

#ZA

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU
Smernica (EMC) – 2014/30/EU
Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863
Smernica (EuP) – 2009/125/EC

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN IEC EN 60598-1:2021+A11:2023	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
STN EN IEC 60598-2-1:2021	EN IEC 60598-2-1:2021
STN EN 62471:2009	EN 62471:2008
STN EN IEC 55015:2020 +A11:2020	EN IEC 55015:2019 +A11:2020
STN EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
STN EN 61000-3-3:2014 +A1:2020 +A2:2022	EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021
STN EN 61547:2010	EN 61547:2009
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/WO; ID 1384; S.CE/1225

Radzionków, 04.02.2026

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek
Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek
Kanlux SA
Kierownik Działu Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnick

(meno, funkcia) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com