



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ne. CE/SK/0641/V5/2026/0563

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska Republika

Toto vyhlášení o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

STÝKAČ

Typ/varianta: **KMC-20-11, KMC-20-20, KMC-20-40, KMC-20-02, KMC-20-04, KMC-20-22, KMC-25-20, KMC-25-31, KMC-25-40, KMC-25-02, KMC-25-11, KMC-25-04, KMC-25-22, KMC-40-20, KMC-40-40, KMC-40-02, KMC-40-11, KMC-40-04, KMC-40-22, KMC-40-31, KMC-63-04, KMC-63-22, KMC-63-31, KMC-63-40**

Ochranná známka: **IDEAL^{TS}**
by Kanlux

Základné parametre: Ue = 230V~; 50Hz; AC-7a: 20A, 25A, 40A, 63A; AC-7b: 7A, 8,5A, 15A, 25A

Sériové číslo: #ZC3

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU
Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60898-1:2020	EN 60898-1:2019
STN EN 60947-5-1:2020	EN 60947-5-1:2017
STN EN IEC 60947-4-1:2019	EN IEC 60947-4-1:2019
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/5718-NWP/5728; ID 0641; S.CE/0563

Radzionków, 12.03.2026

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego

Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego

Dariusz Stanczek

Kanlux S.A.
Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

Adam Wabnick

(meno, funkcia) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | **kanlux.com**

KRS: 0000286139 • The Local Court in Gliwice, the Xth Commercial Department of the National Court Register

VAT PL6452432793 • REGON: 240672104 • Share capital of PLN 35 500 000, wholly paid

ING BANK SŁASKI O/TARNOWSKIE GÓRY: Account number (EUR): PL37 1050 1230 1000 0022 7329 4039

Account number (USD): PL82 1020 1230 1000 0022 7329 4005 • SWIFT: INGBPLPW