

## EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ne. CE/SK/0850/V10/2026/0788

Meno a adresa výrobcu:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska Republika**

Toto vyhlášení o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

### SVIETIDLO LED

Typ/varianta:

**AVAR 6060 40W-NW, AVAR 6060 40W-CW,  
AVAR 6262 40W-NW, AVAR 6262 40W-WW,  
AVAR 6262 28-40W-NW, AVAR U 6060 32W-NW,  
AVAR 6060 32W-CCT, AVAR O 6060 40W-NW,  
AVAR O 6060 40W-CW, AVAR N 6060 32W-NW,  
AVAR N 6060 32W-CW, AVAR U 6262 32W-CCT,  
AVAR W U 6060 32W-CCT**

Ochranná známka:

**Kanlux**

Základné parametre:

220-240V~; 50Hz; trieda II; IP20; LED SMD: 28-40W, 32W, 40W

Sériové číslo:

#ZC3

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

**Smernica (LVD) – 2014/35/EU**  
**Smernica (EMC) – 2014/30/EU**  
**Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**  
**Smernica (EuP) – 2009/125/EC**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

| Slovenské normy                         | Európske normy                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| STN IEC EN 60598-1:2021+A11:2023        | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022        |
| STN EN 60598-2-2:2012                   | EN 60598-2-2:2012                   |
| STN EN 62471:2009                       | EN 62471:2008                       |
| STN EN 62493:2015 +A1:2022              | EN 62493:2015 +A1:2022              |
| STN EN IEC 55015:2020 +A11:2020         | EN IEC 55015:2019 +A11:2020         |
| STN EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021      | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021      |
| STN EN 61000-3-3:2014 +A1:2020 +A2:2022 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 |
| STN EN 61547:2010                       | EN 61547:2009                       |
| STN EN IEC 63000:2019                   | EN IEC 63000:2018                   |

Doplňujúce informácie:

**NWP/8069, NWP/12663, NWP/12665; ID 0850; S.CE/0788**

**Radzionków, 26.03.2026**

**Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badawczego  
**Krzysztof Żurek**  
**Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego  
**Dariusz Staniczek**  
(meno, funkcia) (podpis)

**Kanlux SA**  
Kierownik ds. Wdrożeń  
i Certyfikacji Produktów  
**Adam Wabnick**

**Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com